



Symboli	Kuvaus 1	Kuvaus 2	Väri/kuva	Huom.
[Symbol]	Peltari	Astronomisia kellonäköalustoja	Schneider	
[Symbol]	AC-Laturiasema	2x20kV-30kV	Schneider	
[Symbol]	DC-Laturiasema	10kV	Schneider	
[Symbol]	Kytteinasema	Auonin / Ruopon liitos	W/Te	
[Symbol]	Maksupääte	Propan / 20kV	Schneider	
[Symbol]		Keskusten TELE-osa		

LATURIN KANALLE EI SAA ASENTAÄ KATKOVUOLLA PIIRRETTYÄ ALUEEN LUKKOPUOLELLE. TAMÄ ON LAITURIVALMISTAJAN SUOSITTELEMA VÄRÖ-ETÄISYYSSÄ MAHDOLLISISTA VENÄN KEULAN YLITYKSIÄ.

Hämäräkytkin keskuksen kyljessä

MAADITUSKAAPPELI SAMAAN KAAPELIOJAAN

MEB KESKUKSEN JALASSA

KAIKKI ASENNUKSET VÄH. 600mm REUNOISTA

KAIKKI ASENNUKSET VÄH. 600mm SILLASTA

DC-LATURIN PUTKI

H07RN-F 5x35 S

DC-LATURIN PUTKI 75mm

TELE-PUTKI

AC-latureiden, Valaistuksen ja Maksupäätteen syöttö putki 75mm

TELE-PUTKI 50mm (Pun.)

AC-LATURIN, VALAISTUKSEN JA MAKSUPÄÄTTEEN SYÖTTÖJEN PUTKI

Tark. Hyv.

Kaupunginosa	Korttelinosa	Esittöno	Väestösuhteinen maastokuva	
Rakennuslupa	VIRTTÄÄ VUOKSEN VESISTÖLLE / 528891	Pääsuojat	Sähkösuojat	Juoks. nro
Rakennuslupa	KALLIONIEMI, RISTINA	Rakennusmaa	AASEMAKUVA	Mittakaava
	KALLIONIEMENTIE 106		LATAUSASEMAT	1:50
	52360 MIKKELI		JA KESKUKSET	
Suoritusohje		Maan- ja sähk.	Häätösuojat ja sähk.	
			Rakennus luv.	Rakennus luv.
Pääsuojat	Suoritusohje	Yhteystiedot	Suoritusohje ja pöytäkirja	Tiedotus Kallioniemi Ristina
LaPu	LaPu	LaPu	LaPu	Muutokset
Pa	Vastuun siirtäminen	Nimen vaihtaminen	SAH	