

Mikkelin kaupunki
Rakennusvalvonta
Maaherrankatu 9-11
50100 MIKKELI

Asia Hakemuksen täydennys Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan
pyyntöön. Asia koskee Järvi-Suomen Energia Oy:n 5.4.2022 tekemää
sijoittamislupahakemusta.

Vastineen antaja Järvi-Suomen Energia Oy, Mikkelä

Yhteyshenkilö Järvi-Suomen Energia Oy
Arto Tuovinen
Otto Mannisenkatu 6
50100 MIKKELI
puh. 010 210 4372
arto.tuovinen@sssoy.fi

Vastine Mikkelin kaupunki on pyytänyt 6.6.2024 Järvi-Suomen Energia Oy:tä
täydentämään hakemusta.

Hakemuksesta ja sen täydennyksestä tulisi vielä käydä ilmi seuraavat
seikat:

- sähköjohdon ja pylväiden tarkka sijoitus kyseisten tilojen pelto- ja
muiden viljelykäytössä olevien alueiden osalta
- sijoittuvatko tilojen viljelykäytössä olevat alueet tilojen omille
alueille vai onko viljelyalueita laajennettu erityisesti yleisten teiden
suuntaan niin, että ne ulottuvat tiealueelle
- mikäli viljelykäytössä olevat alueet ulottuvat tiealueelle, onko
sähköpylväät mahdollista sijoittaa niin, että ne ovat aivan tiealueen
ja tilan virallisen alueen rajalla.

Liitteenä olevista kartoista ilmenee hakemuksemme mukainen
sähköjohtojen, pylväiden ja maakaapeliin sijoittaminen hakemiemme
kiinteistöjen alueelle vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Vaihtoehdossa 1 pylväät sijaitsevat metsäalueilla 1-2 metrin päästä tiealueen rajasta. Peltoalueilla, tiealueen raja on viljeltyjen peltojen puolella noin 2-3 metriä. Pylväät on suunniteltu sijoitettavaksi noin 10 metrin päähän pellon reunasta. Tiealueen rajasta mitattuna pylväät olisivat noin 7-8 metrin päässä pellon puolella.

ELY-keskus hyväksyy normaalisti pylväiden sijoittamisen 1-2 metrin päähän tiealueen rajasta. Tässä tapauksessa ELY-keskus hyväksyy pylväiden sijoittamisen tiealueen rajan välittömään läheisyyteen. Välittömällä läheisyydellä tarkoitetaan sitä, että pylväät sijaitisivat 0,2 - 0,5 metriä tiealueen rajasta.

On huomioitava, että kiinteistön 491-409-1-6 kohdalla tiealue ei ole suora, joten sijoittaminen tiealueen rajan välittömään läheisyyteen edellyttäisi tukirakenteiden sijoittamisen peltoalueen puolelle.

Järvi-Suomen Energia Oy
Maankäyttö
Arto Tuovinen
Maankäyttöasiantuntija

LIITTEET

Vaihtoehdon 1 mukaiset kiinteistökohtaiset sijaintikartat hakemiemme kiinteistöjen osalta.